



QUADRO RESUMO			
MÁQUINA	QUADRO	BTU's	POTÊNCIA MAX
AC1-PREVISÃO	QD.2	30.000	3.600 W
AC2-PREVISÃO	QD.2	30.000	3.600 W
AC3-MULTIUSO	QD.2	30.000	3.600 W
AC4-PREVISÃO	QD.2	30.000	3.600 W
AC5-PREVISÃO	QD.2	30.000	3.600 W
AC6-PREVISÃO	QD.4	30.000	3.600 W
AC7-S-PROFES.	QD.4	10.000	1.400 W
AC8-ADMINST.	QD.4	10.000	1.400 W

QUADRO RESUMO			
MÁQUINA	QUADRO	BTU's	POTÊNCIA MAX
AC1-PREVISÃO	QD.2	30.000	3.600 W
AC2-PREVISÃO	QD.2	30.000	3.600 W
AC3-MULTIUSO	QD.2	30.000	3.600 W
AC4-PREVISÃO	QD.2	30.000	3.600 W
AC5-PREVISÃO	QD.2	30.000	3.600 W
AC6-PREVISÃO	QD.4	30.000	3.600 W
AC7-S-PROFES.	QD.4	10.000	1.400 W
AC8-ADMINST.	QD.4	10.000	1.400 W

	CAXA DE ÁGUA E SIFÃO N.º 1
	DRINHO DO AR CONDICIONADO
	JOELHO 45
	JOELHO 90 - COLUNA
	UNIDADE EVAPORADORA
	UNIDADE CONDENSADORA
	PREVISÃO PARA UNIDADE EVAPORADORA
	PREVISÃO PARA UNIDADE CONDENSADORA
	TOMADA ALTA A 2.20M DO PISO

NOTAS

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL, ELÉTRICO E ÁGUAS PLUVIAIS;
- ANTES DA CONCRETEÇÃO PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.
- TODAS AS CAIXAS SÃO EXISTENTES NO PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS;
- A TUBULAÇÃO DE DRENO DEVERÁ SER EMBUTIDA NO PISO DO PAVIMENTO;
- DEVERÁ SER UTILIZADO OS SEGUINTES MATERIAIS:
- GÁS: TUBO DE COBRE;
 - ELÉTRICA: ELETRODUTO DE PVC E FIOS CONFORME PROJETO;
 - DRENO: TUBO DE PVC SODÁVEIS DE 25 A 40MM.

REFERÊNCIAS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.