

Planilhas de Levantamentos de Quantitativos

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

Tipologia:	Proinfância Tipo 2
Dimensões do Terreno:	45 m x 35 m
Área Construída:	775,85 m ²
Área Total	891,68 m ²
Demanda Atendida:	94 alunos período integral
Descritivo da Obra:	<p>Escola Térrea construída em estrutura de concreto e alvenaria convencional, composta de 2 blocos distintos, sendo eles:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bloco A: Hall, Administração, Sala de professores/reuniões, Sanitários acessíveis adultos: masculino e feminino, Lactário, Sala de atividades Creche 1 – crianças de 0 a 11 meses; Fraldário/depósito; Amamentação; Solário; Copa Funcionários; Lavanderia; Rouparia; Vestiário masculino; Vestiário feminino; Cozinha; Despensa; Varanda de Serviço; Pátio de Serviço.- Bloco B: Salas de atividades Creche 2 – crianças de 1 a 2 anos; Sanitário infantil; Salas de atividades Creche 3 – crianças de 3 a 4 anos; Sanitário P.N.E. infantil; 02 Solários; Sala multiuso; Sala da pré-escola – crianças de 4 a 5 anos; Sanitário infantil; Sala da pré-escola – crianças de 5 a 6 anos; Almoxarifado; S.I. Telefonia/ Elétrica.- Pátio Coberto/ Refeitório, Playground, Casa de gás, Castelo d'água.
Data do Levantamento:	Janeiro de 2017
Revisão:	Revisão 02

Planilhas de Levantamentos de Quantitativos

INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL

AMBIENTE			Lactário	Cozinha	Abrigo	TOTAL
NÚMERO DE VEZES			1	1	1	
DIVERSOS	1	Central de gás	m³		1,14	1,14
	2	Tela metálica para ventilação	m²		0,24	0,24
	3	Tubo de aço galvanizado 3/4"	m		37,60	37,60
	4	Envelopamento em concreto - 3 cm	m		37,60	37,60
	5	Fita anticorrosiva	m		37,60	37,60
	6	Joelho 1/2" NPT 300	u	1,00	1,00	2,00
	7	Joelho 45° 3/4"	u		2,00	2,00
	8	Joelho 90° 3/4"	u		6,00	6,00
	9	Luva de redução 1/2" x 1/4"	u	1,00	1,00	2,00
	10	Luva de redução 3/4" x 1/2"	u	1,00	1,00	2,00
	11	Mangueira flexível	u	1,00	1,00	2,00
	12	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300psi	u		1,00	1,00
	13	Niple 1/2" NPT 300	u	1,00	1,00	2,00
	14	Niple 1/4" NPT 300	u	1,00	1,00	2,00
	15	Niple 3/4" NPT 300	u		10,00	10,00
	16	Placa de sinalização em pvc - Perigo Inflamável	u		1,00	1,00
	17	Placa de sinalização em pvc - proibido fumar	u		1,00	1,00
	18	Redução 1/2" x 1/4"	u		1,00	1,00
	19	Regulador de 1º estágio com manômetro	u		1,00	1,00
	20	Regulador de 2º estágio com registro	u	1,00	1,00	2,00
	21	Tê 3/4"	u		2,00	2,00
	22	Tê redução 3/4" x 1/2"	u		1,00	1,00
	23	União 3/4" NPT 300	u		3,00	3,00
	24	Válvula de esfera 3/4" NPT 300	u		4,00	4,00
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					
	35					
	36					
	37					
	38					
	39					
	40					