


- - Caixa de Equipotencialização 20x20x10cm-
- - Conector SPLIT-BOLT para cabo de cobre 50mm²
- - Ligação entre Re-Bars com Clips de Emenda
- - Ligação entre Cabo de Cobre Nu e telhado, utilizando parafuso e porca de 1/4"
- - Ligação entre cabo de cobre Nu e Re-bar, utilizando conector mini-gar
- Cabo de cobre Nu 50mm²
- Re-bar 50mm² que sobe e desce respectivamente



EMISSÃO			
Revisão	Data	Conteúdo	Desenho

Obs.:

- As medidas devem ser consideradas no local pelo construtor.
- Escala menor pertence sobre escala maior.
- Paredes não cotadas devem ser consideradas com espessura de fixa.

INSTITUCIONAL

CI

CENTRO DE IMAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - RJ

CONTEÚDO:

PROJETO DE INSTALAÇÕES SPDA

PLANTA BAIXA COBERTURA (+7,30m) - PROJETO SPDA E LEGENDAS

PB	04	Revisão
PROJETO BÁSICO	Prancha	R00

RESPONSÁVEL: CREA MG 138.124/D

LUIS FELIPE FONSECA SANTIAGO

COORDENADOR: CLÁUDIA TAVARES CREA MG 65.322/D

DESENVOLVEDOR: LUIS FELIPE FONSECA SANTIAGO



Av. Novo Rio das Ostras, 469 - Rio das Ostras/ RJ - 28.893-410
e-mail: projetos@casalisengenharia.com.br - (22) 2764-5817

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: A reprodução total ou parcial sem autorização prévia anula e infrator a responsabilidade da lei 5204 de 31.02.06.

1829 C1 SPDV rev00.dwg