



01



Detalhe H3
escala 1:25

 Extintor de gás carbônio - CO 6KG

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES E ELEVAÇÕES ESTÃO EM METROS, SALVO ONDE ESTIVER DEFINIDO DE OUTRA FORMA
- 2 - TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA - DN 240
- 3 - A ESCADA DE ACESSO AO PAVIMENTO TÉCNICO SERÁ PROVIDA DE CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS
- 4 - A EDIFICAÇÃO APRESENTA RISCO MÉDIO COM CANALIZAÇÃO PREVENTIVA E SUÇÃO POSITIVA.
- 5 - OS EXTINTORES MANUAIS DEVERÃO TER SELO ATUALIZADO EM CONFORMIDADE COM INMETRO E ABNT
- 6 - OS EXTINTORES SERÃO NUMERADOS, DEVENDO A NUMERAÇÃO CONSTAR NO SUPORTE E NO EXTINTOR
- 7 - O PAINEL DE COMANDO DA BOMBA SERÁ ALIMENTADO ATRAVÉS DE RAMAL ELÉTRICO EXCLUSIVO C/ DISJUNTOR LOGO APÓS O DISJUNTOR GERAL DA MEDIÇÃO, NÃO EXISTE SISTEMA ALTERNATIVO DE ALIMENTAÇÃO.
- 8 - VAZÃO MÍNIMA DO SISTEMA DE 200 L/MIN
- 9 - VAZÃO MÍNIMA NOS HIDRANTES 200 L/MIN
- 10 - VAZÃO MÍNIMA NOS HIDRANTES 200 L/MIN
- 11 - PRESSÃO MÍNIMA NOS HIDRANTES 350 KPA

SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO

HÉLIO ALMEIDA CREA 831029618 E MARIA TEREZA CAU 89161-4	INDICADA	JUN/2019	001
---	----------	----------	-----