

DADOS GERAIS - UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA)			
TAG		UE- 03/04/07/08/09/15/18/21/23/28/31/46/47/48/50/53/55/57/58/ 59/61/76/77	
LOCAL DA INSTALAÇÃO		CONFORME PROJETO	
CAPACIDADE (Btu/h / Kcal/h)		9000	2267
VAZÃO DE AR INSUFLADO (m³/h)		520	
VAZÃO DE AR EXTERNO (m³/h)		CONFORME PROJETO	
GABINETE TIPO		HI-WALL	
GÁS REFRIGERANTE / CONTROLE DE FLUXO		R-410A / CAPILAR	
TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		25,8 / 19,4 °C	
TEMPERATURA DE SAÍDA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		15,6 / 14,5 °C	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (N2)			
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO CONDICIONADOR DE AR	UNIDADE		EVAPORADORA
	FABRICANTE / MODELO DE REFERÊNCIA (N5)		MIDEA – 42MACT09S5
	QUANTIDADE		23
	CAPACIDADE NOMINAL TOTAL (Btu/h / Kcal/h)		9000 2267
	ALIMENTAÇÃO (V/F/Hz)		220-1-60
	POTÊNCIA A PLENA CARGA (Kw)		ND
	PESO SEM EMBALAGEM (kg)		7,3
	DIMENSÕES (mm) – ALTURA / LARGURA/PROFUNDIDADE - (N5)		290X720X210
	LINHA LÍQUIDO (POL)		1/4"
	LINHA GÁS (POL)		3/8"
	DIAMETRO DO DRENO (mm)		25,4
	BOMBA DE DRENAGEM		NA
	FILTRO TIPO (N1)		G3
	ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS PARA CADA EVAPORADORA		
ADAPTADOR PARA DUTO DE AR EXTERNO	MODELO	-	
CONTROLE REMOTO	■ FUNÇÃO SWING C/ ALETAS MOTORIZADAS:		
	■ FUNÇÃO DE AJUSTE DE SETPOINT E VELOCIDADE		
	■ FUNÇÃO TIMER		
ACESSÓRIOS ADICIONAIS	☐ PAINEL ELÉTRICO E DE CONTROLE INTEGRADO		
	☐ ISOLADOR DE VIBRAÇÕES PARA O VENTILADOR: EFF%:		
	☐ CONTATOR AUXILIAR PARA ACIOAMENTO/DESLIGAMENTO PELO SISTEMA DE SUPERVISÃO		
	☐ FUNÇÃO ADICIONAL DO CONTROLADOR: DESLIGAMENTO DA UNIDADE EM CASO DE NÍVEL ELEVADO DA BANDEJA DE CONDENSADO		
	☐ BOMBA DE DRENO: ALTURA MANOMÉTRICA 70 (CM): ☐ BOMBA DE DRENO REVESTIDA COM MAT. ACÚSTICO		
	FLANGE: ☐ SUCÇÃO ☐ DESCARGA ☐ CONEXÃO FLEXÍVEL: ☐ SUCÇÃO ☐ DESCARGA		

■ FORNECER

☐ NÃO FORNECER

DADOS GERAIS - UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA)			
TAG		UC-03/04/07/08/09/15/18/21/23/28/31/46/47/48/50/53/55/57/58/59/61/76/77	
LOCAL DA INSTALAÇÃO		CONFORME PROJETO	
UNIDADES INTERNAS (EVAPORADORAS) ATENDIDAS		UE-03/04/07/08/09/15/18/21/23/28/31/46/47/48/50/53/55/57/58/59/61/76/77	
CALOR TOTAL (Btu/h / Kcal/h)		9000	2267
VAZÃO DE AR DE DESCARGA (m³/h)		ND	
GABINETE TIPO		VERTICAL COM FIXAÇÃO PELA BASE	
GÁS REFRIGERANTE / CONTROLE DE FLUXO		R-410A	
TROCADOR DE CALOR (SERPENTINA)		TIPO CORRENTE CRUZADA COM ALETAS DE ALUMÍNIO E TUBOS DE COBRE	
TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		38,6/ 26,0	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (N2)			
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO CONDENSADOR	UNIDADE		CONDENSADORA
	FABRICANTE / MODELO DE REFERÊNCIA (N5)		MIDEA – 38TCA09S5
	QUANTIDADE		23
	CAPACIDADE NOMINAL TOTAL (Btu/h / Kcal/h)		90002267
	ALIMENTAÇÃO (V/F/Hz)		220-1-60
	CORRENTE A PLENA CARGA (A)		ND
	POTÊNCIA A PLENA CARGA (Kw)		0,8
	PESO SEM EMBALAGEM (kg)		14,8
	DIMENSÕES (mm) – ALTURA / LARGURA/PROFUNDIDADE - (N5)		558X386X461
	COMPRESSOR TIPO / QUANTIDADE		INVERTER/1
	TIPO DE VENTILADOR / QUANTIDADE		AXIAL / 1
	LINHA DE LÍQUIDO (POL)		1/4"
	LINHA DE SUCÇÃO (POL)		3/8"
TESTES			
1	☒ FORNECIMENTO E PINTURA ☒ COM INSPEÇÃO		
2	☒ OPERAÇÃO ☒ COM INSPEÇÃO		
3	☒ PERFORMANCE ☐ OUTROS		
NOTAS			
1	N1 – OS ESPAÇOS EM BRANCO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO FABRICANTE.		
2	N2 – O PROPONENTE DEVE APRESENTAR ESTA FOLHA DE DADOS DEVIDAMENTE PREENCHIDA, COM A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.		
3	N3 – O FABRICANTE DEVE FORNECER DESENHO DETALHADO DO CONJUNTO.		
4	N4 – OS MOTORES ELÉTRICOS DEVEM ATENDER A REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA VIGENTE		
5	N5 – DADOS DO FABRICANTE DE REFERÊNCIA. CASO MUDE O FABRICANTE DE REFERÊNCIA ESSES DADOS DEVERÃO SER REVISTOS OBSERVANDO OS REQUISITOS DE LAYOUT		
6	N6 – DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: MEMÓRIA DE CÁLCULOS DO PROJETO		

☒ FORNECER

☐ NÃO FORNECER

DADOS GERAIS - UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA)			
TAG		UE-02/16/33/34/49	
LOCAL DA INSTALAÇÃO		CONFORME PROJETO	
CAPACIDADE (Btu/h / Kcal/h)		12000	3022
VAZÃO DE AR INSUFLADO (m³/h)		650	
VAZÃO DE AR EXTERNO (m³/h)		CONFORME PROJETO	
GABINETE TIPO		HI-WALL	
GÁS REFRIGERANTE / CONTROLE DE FLUXO		R-410A / CAPILAR	
TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		25,8 / 19,4 °C	
TEMPERATURA DE SAÍDA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		15,6 / 14,5 °C	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (N2)			
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO CONDICIONADOR DE AR	UNIDADE	EVAPORADORA	
	FABRICANTE / MODELO DE REFERÊNCIA (N5)	MIDEA – 42MACT12S5	
	QUANTIDADE	5	
	CAPACIDADE NOMINAL TOTAL (Btu/h / Kcal/h)	12000	3022
	ALIMENTAÇÃO (V/F/Hz)	220-1-60	
	POTÊNCIA A PLENA CARGA (Kw)	ND	
	PESO SEM EMBALAGEM (kg)	8,1	
	DIMENSÕES (mm) – ALTURA / LARGURA/PROFUNDIDADE - (N5)	285X805X205	
	LINHA LÍQUIDO (POL)	1/4"	
	LINHA GÁS (POL)	1/2"	
	DIAMETRO DO DRENO (mm)	25,4	
	BOMBA DE DRENAGEM	NA	
	FILTRO TIPO (N1)	G3	
	ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS PARA CADA EVAPORADORA		
ADAPTADOR PARA DUTO DE AR EXTERNO	MODELO	-	
CONTROLE REMOTO	☒ FUNÇÃO SWING C/ ALETAS MOTORIZADAS:		
	☒ FUNÇÃO DE AJUSTE DE SETPOINT E VELOCIDADE		
	☒ FUNÇÃO TIMER		
ACESSÓRIOS ADICIONAIS	☐ PAINEL ELÉTRICO E DE CONTROLE INTEGRADO		
	☐ ISOLADOR DE VIBRAÇÕES PARA O VENTILADOR: EFF%:		
	☐ CONTATOR AUXILIAR PARA ACIOAMENTO/DESLIGAMENTO PELO SISTEMA DE SUPERVISÃO		
	☐ FUNÇÃO ADICIONAL DO CONTROLADOR: DESLIGAMENTO DA UNIDADE EM CASO DE NÍVEL ELEVADO DA BANDEJA DE CONDENSADO		
	☐ BOMBA DE DRENO: ALTURA MANOMÉTRICA 70 (CM): ☐ BOMBA DE DRENO REVESTIDA COM MAT. ACÚSTICO		
	FLANGE: ☐ SUCÇÃO ☐ DESCARGA ☐ CONEXÃO FLEXÍVEL: ☐ SUCÇÃO ☐ DESCARGA		

☒ NÃO FORNECER ☐ NÃO FORNECER

DADOS GERAIS - UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA)			
TAG		UC-02/16/33/34/49	
LOCAL DA INSTALAÇÃO		CONFORME PROJETO	
UNIDADES INTERNAS (EVAPORADORAS) ATENDIDAS		UE-02/16/33/34/49	
CALOR TOTAL (Btu/h / Kcal/h)		12000	3022
VAZÃO DE AR DE DESCARGA (m³/h)		ND	
GABINETE TIPO		VERTICAL COM FIXAÇÃO PELA BASE	
GÁS REFRIGERANTE / CONTROLE DE FLUXO		R-410A	
TROCADOR DE CALOR (SERPENTINA)		TIPO CORRENTE CRUZADA COM ALETAS DE ALUMÍNIO E TUBOS DE COBRE	
TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		38,6/ 26,0	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (N2)			
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO CONDENSADOR	UNIDADE		CONDENSADORA
	FABRICANTE / MODELO DE REFERÊNCIA (N5)		MIDEA – 38TCA12S5
	QUANTIDADE		5
	CAPACIDADE NOMINAL TOTAL (Btu/h / Kcal/h)		120003022
	ALIMENTAÇÃO (V/F/Hz)		220-1-60
	CORRENTE A PLENA CARGA (A)		ND
	POTÊNCIA A PLENA CARGA (Kw)		1,1
	PESO SEM EMBALAGEM (kg)		15,4
	DIMENSÕES (mm) – ALTURA / LARGURA/PROFUNDIDADE - (N5)		558X386X461
	COMPRESSOR TIPO / QUANTIDADE		INVERTER/1
	TIPO DE VENTILADOR / QUANTIDADE		AXIAL / 1
	LINHA DE LÍQUIDO (POL)		1/4"
LINHA DE SUCÇÃO (POL)		1/2"	
TESTES			
1	■ FORNECIMENTO E PINTURA ■ COM INSPEÇÃO		
2	■ OPERAÇÃO ■ COM INSPEÇÃO		
3	■ PERFORMANCE □ OUTROS		
NOTAS			
1	N1 – OS ESPAÇOS EM BRANCO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO FABRICANTE.		
2	N2 – O PROPONENTE DEVE APRESENTAR ESTA FOLHA DE DADOS DEVIDAMENTE PREENCHIDA, COM A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.		
3	N3 – O FABRICANTE DEVE FORNECER DESENHO DETALHADO DO CONJUNTO.		
4	N4 – OS MOTORES ELÉTRICOS DEVEM ATENDER A REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA VIGENTE		
5	N5 – DADOS DO FABRICANTE DE REFERÊNCIA. CASO MUDE O FABRICANTE DE REFERÊNCIA ESSES DADOS DEVERÃO SER REVISTOS OBSERVANDO OS REQUISITOS DE LAYOUT		
6	N6 – DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: MEMÓRIA DE CÁLCULOS DO PROJETO		

■ NÃO FORNECER □ NÃO FORNECER

DADOS GERAIS - UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA)			
TAG		UE-05/06/17/20/24/29/43/45/65/66/75	
LOCAL DA INSTALAÇÃO		CONFORME PROJETO	
CAPACIDADE (Btu/h / Kcal/h)		18000	4534
VAZÃO DE AR INSUFLADO (m³/h)		810	
VAZÃO DE AR EXTERNO (m³/h)		CONFORME PROJETO	
GABINETE TIPO		HI-WALL	
GÁS REFRIGERANTE / CONTROLE DE FLUXO		R-410A / CAPILAR	
TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		25,8 / 19,4 °C	
TEMPERATURA DE SAÍDA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		15,6 / 14,5 °C	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (N2)			
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO CONDICIONADOR DE AR	UNIDADE	EVAPORADORA	
	FABRICANTE / MODELO DE REFERÊNCIA (N5)	MIDEA – 42MACT18S5	
	QUANTIDADE	11	
	CAPACIDADE NOMINAL TOTAL (Btu/h / Kcal/h)	18000	4534
	ALIMENTAÇÃO (V/F/Hz)	220-1-60	
	POTÊNCIA A PLENA CARGA (Kw)	ND	
	PESO SEM EMBALAGEM (kg)	10,4	
	DIMENSÕES (mm) – ALTURA / LARGURA/PROFUNDIDADE - (N5)	302x958x223	
	LINHA LÍQUIDO (POL)	1/4"	
	LINHA GÁS (POL)	1/2"	
	DIAMETRO DO DRENO (mm)	25,4	
	BOMBA DE DRENAGEM	NA	
	FILTRO TIPO (N1)	G3	
	ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS PARA CADA EVAPORADORA		
ADAPTADOR PARA DUTO DE AR EXTERNO	MODELO	-	
CONTROLE REMOTO	☒ FUNÇÃO SWING C/ ALETAS MOTORIZADAS:		
	☒ FUNÇÃO DE AJUSTE DE SETPOINT E VELOCIDADE		
	☒ FUNÇÃO TIMER		
ACESSÓRIOS ADICIONAIS	☐ PAINEL ELÉTRICO E DE CONTROLE INTEGRADO		
	☐ ISOLADOR DE VIBRAÇÕES PARA O VENTILADOR: EFF%:		
	☐ CONTATOR AUXILIAR PARA ACIOAMENTO/DESLIGAMENTO PELO SISTEMA DE SUPERVISÃO		
	☐ FUNÇÃO ADICIONAL DO CONTROLADOR: DESLIGAMENTO DA UNIDADE EM CASO DE NÍVEL ELEVADO DA BANDEJA DE CONDENSADO		
	☐ BOMBA DE DRENO: ALTURA MANOMÉTRICA 70 (CM): ☐ BOMBA DE DRENO REVESTIDA COM MAT. ACÚSTICO		
	FLANGE: ☐ SUCÇÃO ☐ DESCARGA ☐ CONEXÃO FLEXÍVEL: ☐ SUCÇÃO ☐ DESCARGA		

☒ NÃO FORNECER ☐ NÃO FORNECER

DADOS GERAIS - UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA)			
TAG		UC-05/06/17/20/24/29/43/45/65/66/75	
LOCAL DA INSTALAÇÃO		CONFORME PROJETO	
UNIDADES INTERNAS (EVAPORADORAS) ATENDIDAS		UE-05/06/17/20/24/29/43/45/65/66/75	
CALOR TOTAL (Btu/h / Kcal/h)		18000	4534
VAZÃO DE AR DE DESCARGA (m³/h)		ND	
GABINETE TIPO		VERTICAL COM FIXAÇÃO PELA BASE	
GÁS REFRIGERANTE / CONTROLE DE FLUXO		R-410A	
TROCADOR DE CALOR (SERPENTINA)		TIPO CORRENTE CRUZADA COM ALETAS DE ALUMÍNIO E TUBOS DE COBRE	
TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		38,6/ 26,0	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (N2)			
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO CONDENSADOR	UNIDADE		CONDENSADORA
	FABRICANTE / MODELO DE REFERÊNCIA (N5)		MIDEA – 38TCA18S5
	QUANTIDADE		11
	CAPACIDADE NOMINAL TOTAL (Btu/h / Kcal/h)		180004534
	ALIMENTAÇÃO (V/F/Hz)		220-1-60
	CORRENTE A PLENA CARGA (A)		ND
	POTÊNCIA A PLENA CARGA (Kw)		1,6
	PESO SEM EMBALAGEM (kg)		20,4
	DIMENSÕES (mm) – ALTURA / LARGURA/PROFUNDIDADE - (N5)		707X471X551
	COMPRESSOR TIPO / QUANTIDADE		INVERTER/1
	TIPO DE VENTILADOR / QUANTIDADE		AXIAL / 1
	LINHA DE LÍQUIDO (POL)		1/4"
	LINHA DE SUCÇÃO (POL)		1/2"
TESTES			
1	■ FORNECIMENTO E PINTURA ■ COM INSPEÇÃO		
2	■ OPERAÇÃO ■ COM INSPEÇÃO		
3	■ PERFORMANCE □ OUTROS		
NOTAS			
1	N1 – OS ESPAÇOS EM BRANCO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO FABRICANTE.		
2	N2 – O PROPONENTE DEVE APRESENTAR ESTA FOLHA DE DADOS DEVIDAMENTE PREENCHIDA, COM A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.		
3	N3 – O FABRICANTE DEVE FORNECER DESENHO DETALHADO DO CONJUNTO.		
4	N4 – OS MOTORES ELÉTRICOS DEVEM ATENDER A REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA VIGENTE		
5	N5 – DADOS DO FABRICANTE DE REFERÊNCIA. CASO MUDE O FABRICANTE DE REFERÊNCIA ESSES DADOS DEVERÃO SER REVISTOS OBSERVANDO OS REQUISITOS DE LAYOUT		
6	N6 – DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: MEMÓRIA DE CÁLCULOS DO PROJETO		

■ NÃO FORNECER □ NÃO FORNECER

DADOS GERAIS - UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA)			
TAG		UE- 10/12/19/22/27/30/32/35/39/40/42/44/51/52/54/56/60/62/63/ 64/71/74/78	
LOCAL DA INSTALAÇÃO		CONFORME PROJETO	
CAPACIDADE (Btu/h / Kcal/h)		24000	6045
VAZÃO DE AR INSUFLADO (m³/h)		1060	
VAZÃO DE AR EXTERNO (m³/h)		CONFORME PROJETO	
GABINETE TIPO		HI-WALL	
GÁS REFRIGERANTE / CONTROLE DE FLUXO		R-410A / CAPILAR	
TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		25,8 / 19,4 °C	
TEMPERATURA DE SAÍDA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		15,6 / 14,5 °C	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (N2)			
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO CONDICIONADOR DE AR	UNIDADE	EVAPORADORA	
	FABRICANTE / MODELO DE REFERÊNCIA (N5)	MIDEA – 42MACT22S5	
	QUANTIDADE	23	
	CAPACIDADE NOMINAL TOTAL (Btu/h / Kcal/h)	24000	6045
	ALIMENTAÇÃO (V/F/Hz)	220-1-60	
	POTÊNCIA A PLENA CARGA (Kw)	ND	
	PESO SEM EMBALAGEM (kg)	13,1	
	DIMENSÕES (mm) – ALTURA / LARGURA/PROFUNDIDADE - (N5)	325x1038x235	
	LINHA LÍQUIDO (POL)	3/8"	
	LINHA GÁS (POL)	5/8"	
	DIAMETRO DO DRENO (mm)	25,4	
	BOMBA DE DRENAGEM	NA	
	FILTRO TIPO (N1)	G3	
ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS PARA CADA EVAPORADORA			
ADAPTADOR PARA DUTO DE AR EXTERNO	MODELO	-	
CONTROLE REMOTO	■ FUNÇÃO SWING C/ ALETAS MOTORIZADAS:		
	■ FUNÇÃO DE AJUSTE DE SETPOINT E VELOCIDADE		
	■ FUNÇÃO TIMER		
ACESSÓRIOS ADICIONAIS	☐ PAINEL ELÉTRICO E DE CONTROLE INTEGRADO		
	☐ ISOLADOR DE VIBRAÇÕES PARA O VENTILADOR: EFF%:		
	☐ CONTATOR AUXILIAR PARA ACIOAMENTO/DESLIGAMENTO PELO SISTEMA DE SUPERVISÃO		
	☐ FUNÇÃO ADICIONAL DO CONTROLADOR: DESLIGAMENTO DA UNIDADE EM CASO DE NÍVEL ELEVADO DA BANDEJA DE CONDENSADO		
	☐ BOMBA DE DRENO: ALTURA MANOMÉTRICA 70 (CM): ☐ BOMBA DE DRENO REVESTIDA COM MAT. ACÚSTICO		
	FLANGE: ☐ SUCÇÃO ☐ DESCARGA ☐ CONEXÃO FLEXÍVEL: ☐ SUCÇÃO ☐ DESCARGA		

■ NÃO FORNECER ☐ NÃO FORNECER

DADOS GERAIS - UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA)			
TAG		UC-10/12/19/22/27/30/32/35/39/40/42/44/51/52/54/56/60/62/63/64/71/74/78	
LOCAL DA INSTALAÇÃO		CONFORME PROJETO	
UNIDADES INTERNAS (EVAPORADORAS) ATENDIDAS		UE-10/12/19/22/27/30/32/35/39/40/42/44/51/52/54/56/60/62/63/64/71/74/78	
CALOR TOTAL (Btu/h / Kcal/h)		24000	6045
VAZÃO DE AR DE DESCARGA (m³/h)		ND	
GABINETE TIPO		VERTICAL COM FIXAÇÃO PELA BASE	
GÁS REFRIGERANTE / CONTROLE DE FLUXO		R-410A	
TROCADOR DE CALOR (SERPENTINA)		TIPO CORRENTE CRUZADA COM ALETAS DE ALUMÍNIO E TUBOS DE COBRE	
TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		38,6/ 26,0	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (N2)			
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO CONDENSADOR	UNIDADE		CONDENSADORA
	FABRICANTE / MODELO DE REFERÊNCIA (N5)		MIDEA – 38TCA22S5
	QUANTIDADE		23
	CAPACIDADE NOMINAL TOTAL (Btu/h / Kcal/h)		240006045
	ALIMENTAÇÃO (V/F/Hz)		220-1-60
	CORRENTE A PLENA CARGA (A)		ND
	POTÊNCIA A PLENA CARGA (Kw)		2
	PESO SEM EMBALAGEM (kg)		21,9
	DIMENSÕES (mm) – ALTURA / LARGURA/PROFUNDIDADE - (N5)		707X471X551
	COMPRESSOR TIPO / QUANTIDADE		INVERTER/1
	TIPO DE VENTILADOR / QUANTIDADE		AXIAL / 1
	LINHA DE LÍQUIDO (POL)		3/8"
	LINHA DE SUCÇÃO (POL)		5/8"
TESTES			
1	■ FORNECIMENTO E PINTURA ■ COM INSPEÇÃO		
2	■ OPERAÇÃO ■ COM INSPEÇÃO		
3	■ PERFORMANCE □ OUTROS		
NOTAS			
1	N1 – OS ESPAÇOS EM BRANCO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO FABRICANTE.		
2	N2 – O PROPONENTE DEVE APRESENTAR ESTA FOLHA DE DADOS DEVIDAMENTE PREENCHIDA, COM A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.		
3	N3 – O FABRICANTE DEVE FORNECER DESENHO DETALHADO DO CONJUNTO.		
4	N4 – OS MOTORES ELÉTRICOS DEVEM ATENDER A REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA VIGENTE		
5	N5 – DADOS DO FABRICANTE DE REFERÊNCIA. CASO MUDE O FABRICANTE DE REFERÊNCIA ESSES DADOS DEVERÃO SER REVISTOS OBSERVANDO OS REQUISITOS DE LAYOUT		
6	N6 – DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: MEMÓRIA DE CÁLCULOS DO PROJETO		

■ NÃO FORNECER □ NÃO FORNECER

DADOS GERAIS - UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA)			
TAG		UE-13/41	
LOCAL DA INSTALAÇÃO		CONFORME PROJETO	
CAPACIDADE (Btu/h / Kcal/h)		30000	7556
VAZÃO DE AR INSUFLADO (m³/h)		1360	
VAZÃO DE AR EXTERNO (m³/h)		CONFORME PROJETO	
GABINETE TIPO		HI-WALL	
GÁS REFRIGERANTE / CONTROLE DE FLUXO		R-410A / CAPILAR	
TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		25,8 / 19,4 °C	
TEMPERATURA DE SAÍDA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		15,6 / 14,5 °C	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (N2)			
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO CONDICIONADOR DE AR	UNIDADE	EVAPORADORA	
	FABRICANTE / MODELO DE REFERÊNCIA (N5)	MIDEA – 42ZQVA30C5	
	QUANTIDADE	2	
	CAPACIDADE NOMINAL TOTAL (Btu/h / Kcal/h)	30000	7556
	ALIMENTAÇÃO (V/F/Hz)	220-1-60	
	POTÊNCIA A PLENA CARGA (Kw)	ND	
	PESO SEM EMBALAGEM (kg)	28,7	
	DIMENSÕES (mm) – ALTURA / LARGURA/PROFUNDIDADE - (N5)	230X120X70	
	LINHA LÍQUIDO (POL)	3/8"	
	LINHA GÁS (POL)	3/4"	
	DIAMETRO DO DRENO (mm)	19	
	BOMBA DE DRENAGEM	NA	
	FILTRO TIPO (N1)	G3	
	ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS PARA CADA EVAPORADORA		
ADAPTADOR PARA DUTO DE AR EXTERNO	MODELO	-	
CONTROLE REMOTO	☒ FUNÇÃO SWING C/ ALETAS MOTORIZADAS:		
	☒ FUNÇÃO DE AJUSTE DE SETPOINT E VELOCIDADE		
	☒ FUNÇÃO TIMER		
ACESSÓRIOS ADICIONAIS	☐ PAINEL ELÉTRICO E DE CONTROLE INTEGRADO		
	☐ ISOLADOR DE VIBRAÇÕES PARA O VENTILADOR: EFF%:		
	☐ CONTATOR AUXILIAR PARA ACIOAMENTO/DESLIGAMENTO PELO SISTEMA DE SUPERVISÃO		
	☐ FUNÇÃO ADICIONAL DO CONTROLADOR: DESLIGAMENTO DA UNIDADE EM CASO DE NÍVEL ELEVADO DA BANDEJA DE CONDENSADO		
	☐ BOMBA DE DRENO: ALTURA MANOMÉTRICA 70 (CM): ☐ BOMBA DE DRENO REVESTIDA COM MAT. ACÚSTICO		
	FLANGE: ☐ SUCÇÃO ☐ DESCARGA ☐ CONEXÃO FLEXÍVEL: ☐ SUCÇÃO ☐ DESCARGA		

☒ NÃO FORNECER
 ☐ NÃO FORNECER

DADOS GERAIS - UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA)			
TAG		UE-13/41	
LOCAL DA INSTALAÇÃO		CONFORME PROJETO	
UNIDADES INTERNAS (EVAPORADORAS) ATENDIDAS		UE-13/41	
CALOR TOTAL (Btu/h / Kcal/h)		30000	7556
VAZÃO DE AR DE DESCARGA (m³/h)		ND	
GABINETE TIPO		VERTICAL COM FIXAÇÃO PELA BASE	
GÁS REFRIGERANTE / CONTROLE DE FLUXO		R-410A	
TROCADOR DE CALOR (SERPENTINA)		TIPO CORRENTE CRUZADA COM ALETAS DE ALUMÍNIO E TUBOS DE COBRE	
TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		38,6/ 26,0	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (N2)			
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO CONDENSADOR	UNIDADE		CONDENSADORA
	FABRICANTE / MODELO DE REFERÊNCIA (N5)		MIDEA – 38CCVA30515MC
	QUANTIDADE		2
	CAPACIDADE NOMINAL TOTAL (Btu/h / Kcal/h)		300007556
	ALIMENTAÇÃO (V/F/Hz)		220-1-60
	CORRENTE A PLENA CARGA (A)		ND
	POTÊNCIA A PLENA CARGA (Kw)		3
	PESO SEM EMBALAGEM (kg)		44,5
	DIMENSÕES (mm) – ALTURA / LARGURA/PROFUNDIDADE - (N5)		760X568X568
	COMPRESSOR TIPO / QUANTIDADE		DC INVERTER/1
	TIPO DE VENTILADOR / QUANTIDADE		AXIAL / 1
	LINHA DE LÍQUIDO (POL)		3/8"
	LINHA DE SUCÇÃO (POL)		3/4"
TESTES			
1	■ FORNECIMENTO E PINTURA ■ COM INSPEÇÃO		
2	■ OPERAÇÃO ■ COM INSPEÇÃO		
3	■ PERFORMANCE □ OUTROS		
NOTAS			
1	N1 – OS ESPAÇOS EM BRANCO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO FABRICANTE.		
2	N2 – O PROPONENTE DEVE APRESENTAR ESTA FOLHA DE DADOS DEVIDAMENTE PREENCHIDA, COM A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.		
3	N3 – O FABRICANTE DEVE FORNECER DESENHO DETALHADO DO CONJUNTO.		
4	N4 – OS MOTORES ELÉTRICOS DEVEM ATENDER A REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA VIGENTE		
5	N5 – DADOS DO FABRICANTE DE REFERÊNCIA. CASO MUDE O FABRICANTE DE REFERÊNCIA ESSES DADOS DEVERÃO SER REVISTOS OBSERVANDO OS REQUISITOS DE LAYOUT		
6	N6 – DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: MEMÓRIA DE CÁLCULOS DO PROJETO		

■ NÃO FORNECER □ NÃO FORNECER

DADOS GERAIS - UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA)			
TAG		UE-11	
LOCAL DA INSTALAÇÃO		NECROTÉRIO	
CAPACIDADE (Btu/h / Kcal/h)		48000	12090
VAZÃO DE AR INSUFLADO (m³/h) x PE (mmca)		1750	10
VAZÃO DE AR EXTERNO (m³/h)		960	
GABINETE TIPO		BUILT-IN	
GÁS REFRIGERANTE / CONTROLE DE FLUXO		R-410A / PISTÃO	
TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		37,9 / 25,5 °C	
TEMPERATURA DE SAÍDA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		14,7 / 13,2 °C	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (N2)			
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO CONDICIONADOR DE AR	UNIDADE	EVAPORADORA	
	FABRICANTE / MODELO DE REFERÊNCIA (N5)	CARRIER – 42BQA048510	
	QUANTIDADE	1	
	CAPACIDADE NOMINAL TOTAL (Btu/h / Kcal/h)	48000	12090
	ALIMENTAÇÃO (V/F/Hz)	220-3-60	
	POTÊNCIA A PLENA CARGA (Kw)	ND	
	PESO SEM EMBALAGEM (kg)	44	
	DIMENSÕES (mm) – ALTURA / LARGURA/PROFUNDIDADE - (N5)	273X1626X424	
	LINHA LÍQUIDO (POL)	3/8"	
	LINHA GÁS (POL)	7/8"	
	DIAMETRO DO DRENO (mm)	12,7	
	BOMBA DE DRENAGEM	NA	
	FILTRO TIPO (N1)	G3	
	ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS PARA CADA EVAPORADORA		
ADAPTADOR PARA DUTO DE AR EXTERNO	MODELO	-	
CONTROLE REMOTO	☒ FUNÇÃO SWING C/ ALETAS MOTORIZADAS:		
	☒ FUNÇÃO DE AJUSTE DE SETPOINT E VELOCIDADE		
	☒ FUNÇÃO TIMER		
ACESSÓRIOS ADICIONAIS	☐ PAINEL ELÉTRICO E DE CONTROLE INTEGRADO		
	☐ ISOLADOR DE VIBRAÇÕES PARA O VENTILADOR: EFF%:		
	☐ CONTATOR AUXILIAR PARA ACIOAMENTO/DESLIGAMENTO PELO SISTEMA DE SUPERVISÃO		
	☐ FUNÇÃO ADICIONAL DO CONTROLADOR: DESLIGAMENTO DA UNIDADE EM CASO DE NÍVEL ELEVADO DA BANDEJA DE CONDENSADO		
	☐ BOMBA DE DRENO: ALTURA MANOMÉTRICA 70 (CM): ☐ BOMBA DE DRENO REVESTIDA COM MAT. ACÚSTICO		
	FLANGE: ☐ SUCÇÃO ☐ DESCARGA ☐ CONEXÃO FLEXÍVEL: ☐ SUCÇÃO ☐ DESCARGA		

☒ NÃO FORNECER
 ☐ NÃO FORNECER

DADOS GERAIS - UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA)			
TAG		UC-11	
LOCAL DA INSTALAÇÃO		ÁREA EXTERNA DO 2º PAVIMENTO	
UNIDADES INTERNAS (EVAPORADORAS) ATENDIDAS		UE-11	
CALOR TOTAL (Btu/h / Kcal/h)		48000	12090
VAZÃO DE AR DE DESCARGA (m³/h)		5326	
GABINETE TIPO		VERTICAL COM FIXAÇÃO PELA BASE	
GÁS REFRIGERANTE / CONTROLE DE FLUXO		R-410A	
TROCADOR DE CALOR (SERPENTINA)		TIPO CORRENTE CRUZADA COM ALETAS DE ALUMÍNIO E TUBOS DE COBRE	
TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		38,6/ 26,0	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (N2)			
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO CONDENSADOR	UNIDADE		CONDENSADORA
	FABRICANTE / MODELO DE REFERÊNCIA (N5)		CARRIER – 38CCL048535MC
	QUANTIDADE		1
	CAPACIDADE NOMINAL TOTAL (Btu/h / Kcal/h)		4800012090
	ALIMENTAÇÃO (V/F/Hz)		220-3-60
	CORRENTE A PLENA CARGA (A)		ND
	POTÊNCIA A PLENA CARGA (Kw)		4,7
	PESO SEM EMBALAGEM (kg)		44
	DIMENSÕES (mm) – ALTURA / LARGURA/PROFUNDIDADE - (N5)		962X623X623
	COMPRESSOR TIPO / QUANTIDADE		SCROLL/1
	TIPO DE VENTILADOR / QUANTIDADE		AXIAL / 1
	LINHA DE LÍQUIDO (POL)		3/8"
	LINHA DE SUCÇÃO (POL)		7/8"
TESTES			
1	■ FORNECIMENTO E PINTURA ■ COM INSPEÇÃO		
2	■ OPERAÇÃO ■ COM INSPEÇÃO		
3	■ PERFORMANCE □ OUTROS		
NOTAS			
1	N1 – OS ESPAÇOS EM BRANCO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO FABRICANTE.		
2	N2 – O PROPONENTE DEVE APRESENTAR ESTA FOLHA DE DADOS DEVIDAMENTE PREENCHIDA, COM A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.		
3	N3 – O FABRICANTE DEVE FORNECER DESENHO DETALHADO DO CONJUNTO.		
4	N4 – OS MOTORES ELÉTRICOS DEVEM ATENDER A REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA VIGENTE		
5	N5 – DADOS DO FABRICANTE DE REFERÊNCIA. CASO MUDE O FABRICANTE DE REFERÊNCIA ESSES DADOS DEVERÃO SER REVISTOS OBSERVANDO OS REQUISITOS DE LAYOUT		
6	N6 – DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: MEMÓRIA DE CÁLCULOS DO PROJETO		

■ NÃO FORNECER □ NÃO FORNECER

DADOS GERAIS - UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA)			
TAG		UE-01/14/25	
LOCAL DA INSTALAÇÃO		ISOLAMENTOS	
CAPACIDADE (Btu/h / Kcal/h)		12000	3022
VAZÃO DE AR INSUFLADO (m³/h) x PE (mmca)		680	15
VAZÃO DE AR EXTERNO (m³/h)		CONFORME PROJETO	
GABINETE TIPO		BUILT-IN	
GÁS REFRIGERANTE / CONTROLE DE FLUXO		R-410A / ND	
TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		30,8 / 21,5 °C	
TEMPERATURA DE SAÍDA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		13,7 / 12,6 °C	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (N2)			
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO CONDICIONADOR DE AR	UNIDADE	EVAPORADORA	
	FABRICANTE / MODELO DE REFERÊNCIA (N5)	TRAYDUS / BEPH-010-G4-F9-H13-L-T0-DUT-CM-KQ-X	
	QUANTIDADE	3	
	CAPACIDADE NOMINAL TOTAL (Btu/h / Kcal/h)	12000	3022
	ALIMENTAÇÃO (V/F/Hz)	220-3-60	
	POTÊNCIA A PLENA CARGA (Kw)	0,23	
	PESO SEM EMBALAGEM (kg)	ND	
	DIMENSÕES (mm) – ALTURA / LARGURA/PROFUNDIDADE - (N5)	350X900X1580	
	LINHA LÍQUIDO (POL)	3/8"	
	LINHA GÁS (POL)	5/8"	
	DIAMETRO DO DRENO (mm)	ND	
	BOMBA DE DRENAGEM	NA	
	FILTRO TIPO (N1)	G4+F9+H13	
	ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS PARA CADA EVAPORADORA		
ADAPTADOR PARA DUTO DE AR EXTERNO	MODELO	-	
CONTROLE REMOTO	■ FUNÇÃO SWING C/ ALETAS MOTORIZADAS:		
	■ FUNÇÃO DE AJUSTE DE SETPOINT E VELOCIDADE		
	■ FUNÇÃO TIMER		
ACESSÓRIOS ADICIONAIS	■ PAINEL ELÉTRICO E TERMOSTATO		
	☐ ISOLADOR DE VIBRAÇÕES PARA O VENTILADOR: EFF%:		
	☐ CONTATOR AUXILIAR PARA ACIOAMENTO/DESLIGAMENTO PELO SISTEMA DE SUPERVISÃO		
	☐ FUNÇÃO ADICIONAL DO CONTROLADOR: DESLIGAMENTO DA UNIDADE EM CASO DE NÍVEL ELEVADO DA BANDEJA DE CONDENSADO		
	☐ BOMBA DE DRENO: ALTURA MANOMÉTRICA 70 (CM): ☐ BOMBA DE DRENO REVESTIDA COM MAT. ACÚSTICO		
	FLANGE: ☐ SUCÇÃO ☐ DESCARGA ☐ CONEXÃO FLEXÍVEL: ☐ SUCÇÃO ☐ DESCARGA		

■ NÃO FORNECER ☐ NÃO FORNECER

DADOS GERAIS - UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA)			
TAG		UE-01/14/25	
LOCAL DA INSTALAÇÃO		ÁREA EXTERNA DO 2º PAVIMENTO	
UNIDADES INTERNAS (EVAPORADORAS) ATENDIDAS		UE-01/14/25	
CALOR TOTAL (Btu/h / Kcal/h)		12000	3022
VAZÃO DE AR DE DESCARGA (m³/h)		3000	
GABINETE TIPO		HORIZONTAL COM FIXAÇÃO PELA BASE	
GÁS REFRIGERANTE / CONTROLE DE FLUXO		R-410A	
TROCADOR DE CALOR (SERPENTINA)		TIPO CORRENTE CRUZADA COM ALETAS DE ALUMÍNIO E TUBOS DE COBRE	
TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		38,6/ 26,0	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (N2)			
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO CONDENSADOR	UNIDADE		CONDENSADORA
	FABRICANTE / MODELO DE REFERÊNCIA (N5)		TRAYDUS / UCL-CASF-2,0/1-T1
	QUANTIDADE		3
	CAPACIDADE NOMINAL TOTAL (Btu/h / Kcal/h)		120003022
	ALIMENTAÇÃO (V/F/Hz)		220-3-60
	CORRENTE A PLENA CARGA (A)		8
	POTÊNCIA A PLENA CARGA (Kw)		2,8
	PESO SEM EMBALAGEM (kg)		ND
	DIMENSÕES (mm) – ALTURA / LARGURA/PROFUNDIDADE - (N5)		474X1120X400
	COMPRESSOR TIPO / QUANTIDADE		ND / 1
	TIPO DE VENTILADOR / QUANTIDADE		AXIAL / 1
	LINHA DE LÍQUIDO (POL)		3/8"
	LINHA DE SUCÇÃO (POL)		5/8"
TESTES			
1	■ FORNECIMENTO E PINTURA ■ COM INSPEÇÃO		
2	■ OPERAÇÃO ■ COM INSPEÇÃO		
3	■ PERFORMANCE □ OUTROS		
NOTAS			
1	N1 – OS ESPAÇOS EM BRANCO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO FABRICANTE.		
2	N2 – O PROPONENTE DEVE APRESENTAR ESTA FOLHA DE DADOS DEVIDAMENTE PREENCHIDA, COM A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.		
3	N3 – O FABRICANTE DEVE FORNECER DESENHO DETALHADO DO CONJUNTO.		
4	N4 – OS MOTORES ELÉTRICOS DEVEM ATENDER A REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA VIGENTE		
5	N5 – DADOS DO FABRICANTE DE REFERÊNCIA. CASO MUDE O FABRICANTE DE REFERÊNCIA ESSES DADOS DEVERÃO SER REVISTOS OBSERVANDO OS REQUISITOS DE LAYOUT		
6	N6 – DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: MEMÓRIA DE CÁLCULOS DO PROJETO		

■ NÃO FORNECER □ NÃO FORNECER

DADOS GERAIS - UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA)			
TAG		UE-73	
LOCAL DA INSTALAÇÃO		ISOLAMENTOS	
CAPACIDADE (Btu/h / Kcal/h)		24000	6045
VAZÃO DE AR INSUFLADO (m³/h) x PE (mmca)		1360	19
VAZÃO DE AR EXTERNO (m³/h)		CONFORME PROJETO	
GABINETE TIPO		BUILT-IN	
GÁS REFRIGERANTE / CONTROLE DE FLUXO		R-410A / ND	
TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		25,7 / 17,6 °C	
TEMPERATURA DE SAÍDA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		13,5 / 12,3 °C	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (N2)			
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO CONDICIONADOR DE AR	UNIDADE	EVAPORADORA	
	FABRICANTE / MODELO DE REFERÊNCIA (N5)	TRAYDUS / BEPH-020-G4-F9-H13-R-T0-DUT-CM-KQ-X	
	QUANTIDADE	1	
	CAPACIDADE NOMINAL TOTAL (Btu/h / Kcal/h)	24000	6045
	ALIMENTAÇÃO (V/F/Hz)	220-3-60	
	POTÊNCIA A PLENA CARGA (Kw)	0,43	
	PESO SEM EMBALAGEM (kg)	ND	
	DIMENSÕES (mm) – ALTURA / LARGURA/PROFUNDIDADE - (N5)	350X1370X1580	
	LINHA LÍQUIDO (POL)	3/8"	
	LINHA GÁS (POL)	5/8"	
	DIAMETRO DO DRENO (mm)	ND	
	BOMBA DE DRENAGEM	NA	
	FILTRO TIPO (N1)	G4+F9+H13	
	ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS PARA CADA EVAPORADORA		
ADAPTADOR PARA DUTO DE AR EXTERNO	MODELO	-	
CONTROLE REMOTO	☒ FUNÇÃO SWING C/ ALETAS MOTORIZADAS:		
	☒ FUNÇÃO DE AJUSTE DE SETPOINT E VELOCIDADE		
	☒ FUNÇÃO TIMER		
ACESSÓRIOS ADICIONAIS	☒ PAINEL ELÉTRICO E TERMOSTATO		
	☐ ISOLADOR DE VIBRAÇÕES PARA O VENTILADOR: EFF%:		
	☐ CONTATOR AUXILIAR PARA ACIOAMENTO/DESLIGAMENTO PELO SISTEMA DE SUPERVISÃO		
	☐ FUNÇÃO ADICIONAL DO CONTROLADOR: DESLIGAMENTO DA UNIDADE EM CASO DE NÍVEL ELEVADO DA BANDEJA DE CONDENSADO		
	☐ BOMBA DE DRENO: ALTURA MANOMÉTRICA 70 (CM): ☐ BOMBA DE DRENO REVESTIDA COM MAT. ACÚSTICO		
	FLANGE: ☐ SUCÇÃO ☐ DESCARGA ☐ CONEXÃO FLEXÍVEL: ☐ SUCÇÃO ☐ DESCARGA		

☒ NÃO FORNECER ☐ NÃO FORNECER

DADOS GERAIS - UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA)		
TAG		UE-73
LOCAL DA INSTALAÇÃO		ÁREA EXTERNA DO 2º PAVIMENTO
UNIDADES INTERNAS (EVAPORADORAS) ATENDIDAS		UE-73
CALOR TOTAL (Btu/h / Kcal/h)		24000 6045
VAZÃO DE AR DE DESCARGA (m³/h)		3000
GABINETE TIPO		HORIZONTAL COM FIXAÇÃO PELA BASE
GÁS REFRIGERANTE / CONTROLE DE FLUXO		R-410A
TROCADOR DE CALOR (SERPENTINA)		TIPO CORRENTE CRUZADA COM ALETAS DE ALUMÍNIO E TUBOS DE COBRE

TEMPERATURA DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA (°C) – BS/BU		38,6/ 26,0		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (N2)				
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO CONDENSADOR	UNIDADE		CONDENSADORA	
	FABRICANTE / MODELO DE REFERÊNCIA (N5)		TRAYDUS / UCL-CASF-2,0/1-T1	
	QUANTIDADE		1	
	CAPACIDADE NOMINAL TOTAL (Btu/h / Kcal/h)		24000	6045
	ALIMENTAÇÃO (V/F/Hz)		220-3-60	
	CORRENTE A PLENA CARGA (A)		8	
	POTÊNCIA A PLENA CARGA (Kw)		2,8	
	PESO SEM EMBALAGEM (kg)		ND	
	DIMENSÕES (mm) – ALTURA / LARGURA/PROFUNDIDADE - (N5)		474X1120X400	
	COMPRESSOR TIPO / QUANTIDADE		ND / 1	
	TIPO DE VENTILADOR / QUANTIDADE		AXIAL / 1	
	LINHA DE LÍQUIDO (POL)		3/8"	
	LINHA DE SUÇÃO (POL)		5/8"	
TESTES				
1	■ FORNECIMENTO E PINTURA ■ COM INSPEÇÃO			
2	■ OPERAÇÃO ■ COM INSPEÇÃO			
3	■ PERFORMANCE □ OUTROS			
NOTAS				
1	N1 – OS ESPAÇOS EM BRANCO DEVEM SER PREENCHIDOS PELO FABRICANTE.			
2	N2 – O PROPONENTE DEVE APRESENTAR ESTA FOLHA DE DADOS DEVIDAMENTE PREENCHIDA, COM A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.			
3	N3 – O FABRICANTE DEVE FORNECER DESENHO DETALHADO DO CONJUNTO.			
4	N4 – OS MOTORES ELÉTRICOS DEVEM ATENDER A REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA VIGENTE			
5	N5 – DADOS DO FABRICANTE DE REFERÊNCIA. CASO MUDE O FABRICANTE DE REFERÊNCIA ESSES DADOS DEVERÃO SER REVISTOS OBSERVANDO OS REQUISITOS DE LAYOUT			
6	N6 – DOCUMENTO DE REFERÊNCIA: MEMÓRIA DE CÁLCULOS DO PROJETO			

■ NÃO FORNECER □ NÃO FORNECER