



TÉRREO
1:100



1º PAVIMENTO
1:100

Legenda - Sistema de Alarme de Incêndio		
Símbolo	Descrição	
	Acionador Automático Endereçável	
	Acionador Manual Endereçável	
	Central de Comando do Sistema de Alarme	

Legenda - Sistema Preventivo Fixo		
Símbolo	Descrição	
	Canalização ou Rede Preventiva de Hidrantes - Tubo AC ou FG	
	Caixa de Incêndio - Hidrante Simples	
	Caixa de Incêndio - Hidrante Duplo	
	Tubo que desce	
	Hidrante de Recarque	
	Hidrante de Incêndio	
	Reserva Técnica de Incêndio	
	Porta Corta Fogo (dimensões anotadas)	
	Hidrante Urbano tipo Coluna	

Legenda - Sistema Preventivo Móvel		
Símbolo	Descrição	
	Extintor de Água Pressurizada - AP 10L	
	Extintor de Gás Carbônico - CO2 4 kg	
	Extintor de Gás Carbônico - CO2 6 kg	
	Extintor de Pó Químico Seco - PQS 8C 6kg	
	Bico Automático de Iluminação de Emergência do tipo 30 LED	

LEGENDA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
SÍMBOLO	PLACA EQUIVALENTE	MENSAGEM
	1 303	Proibido fumar
	2 303	Proibido produzir chama
	3 303	Proibido usar água para apagar o fogo
	4 303	Não utilizar o elevador em caso de incêndio
	6 303	Cuidado, risco de incêndio
	7 408	Cuidado, risco de explosão
	8 408	Cuidado, risco de corrosão
	9 303	Cuidado, risco de choque elétrico
	10 303	Cuidado, risco de radiação
	11 303	Cuidado, risco de exposição à produtos tóxicos
	13E 1000	Saída à esquerda
	13D 1000	Saída à direita
	14 1000	Saída em frente
	16D 1000	Descida na escada
	16S 1000	Subida na escada
	17 1000	Saída de emergência
	19 224	Indicação do pavimento
	20 179	Alarma sonoro
	21 179	Acionador manual / Bomba de incêndio
	23 179	Extintor de incêndio
	25 179	Abrigo de mangueira e hidrante
	26 179	Hidrante de incêndio
	30 1000	Instruções para uso da porta corta-fogo

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

DATA: 28 de Abril de 2023 REVISÃO: R00 PRANCHAS: 02/03

Endereço: RUA ADOLFO BRAVO, 197 - BACAXÁ - SAQUAREMA/RJ

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

RESP. TEC. PELO PROJETO DE ARQUITETURA: CLAUDIA REGINA TAVARES COELHO
CREA 55.322/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO: CASRO LOPES PANZANI
DOT 1491.633

SELO DE APROVAÇÃO DO CBMERJ