PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO - PROJETO DE SPDA

ESC. 1:75

D6



DERIVAÇÃO DE DESCIDA UTILIZANDO BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

D5



UTILIZAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO NA CAPTAÇÃO



CONEXÃO DA RE-BAR COM A CAPTAÇÃO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO

Legenda

- Terminal Aéreo - 600 mm - Barra chata de alumínio
- Terminal Aéreo - 600 mm - Inserção na Platibanda
- 5 terminais 180x150x90mm Polipropileno
- Caixa de inspeção - PVC- Ø250x250mm c/ haste 3/4" x 2,40 m
- Haste de aterramento cobreada - 3/4" x 2,40m
- Re-bar
- Barra chata de Alumínio 7/8" x 1/8"
- Cabo de Cobre Nu 50mm²
- Re-bar ou cordoalha que desce
- Re-bar ou cordoalha que sobe
- Conector estrutural Aterrinsert

Legenda das indicações

BEP	Barramento de equipotencialização - 5 terminais 180x150x90mm Polipropileno
H=2,40	Haste de aterramento - cobreada - 3/4" x 2,40m

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
0	EMISSÃO INICIAL	16/04/23	LUIS		EUNIDA

IDENTIFICAÇÃO:

HOSPITAL MUNICIPAL PORPHIRIO NUNES DE AZEREDO

ENDEREÇO: RUA ADOLFO BRAVO, 197 - BACAXÁ - SAQUAREMA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - RJ / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTEÚDO:

PROJETO DE SPDA
PLANTA BAIXA 2º PAVIMENTO

PB	02/03	R0	05 / MAIO / 2023
Projeto Básico	Prancha Nº	Revisão	ESCALA: 1/75

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIS FELIPE FONSECA SANTIAGO — CREA: 2017127007 – RJ

DESENVOLVEDOR: ANGELO GIOVANNETTI PETRATO

ARQUIVO: HMPM_SPDA_PB_R00.dwg

CONTRATANTE: PREFEITURA SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO

PROJETO: Casális Engenharia

e-mail: casalisengenharia@gmail.com
(22) 9 9769-4224

ASSINATURAS:

LUIS FELIPE FONSECA SANTIAGO:04230502697 — Assinado de forma digital por LUIS FELIPE FONSECA SANTIAGO:04230502697 Dados: 2023.05.23 15:10:47 -03'00'

LUIS FELIPE FONSECA SANTIAGO - 2017127007 - RJ

CASÁLIS ENGENHARIA LTDA - ME

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
A reprodução total ou parcial sem autorização prévia sujeita o infrator às penalidades da lei 5194 de 24.12.66